

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: oognp_ugrn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 23 «Ромашка».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице заведующей Бекетовой Натальи Игоревны.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. от 02.02.2021 года, № 22, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«16» Февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«01» Марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

проведена плановая, выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В. на объекте защиты: территории здания и помещений дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 624821, Свердловская область, Сухоложский район, с. Знаменское, ул. Горького, 23.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ № 23 Бекетовой Натальей Игоревной и заведующей хозяйством Больных Ольгой Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Двери эвакуационных выходов, ведущие из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки, выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст.89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 5.2.3. (Двери эвакуационных	01.12.2021 г.	

		выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15).		
2	Двери, ведущие из зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий в закрытые лестничные клетки на втором этаже, отлить дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст.89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 4.4.6. (Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.).	01.12.2021 г.	
3	На первом этаже здания кабинет завхоза (по техническому паспорту БТИ помещение № 31), в котором располагается складское помещение, отделить противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4.ст. 88 части 1-3. СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 5.2.6. п. 5.1.2.	01.12.2021 г.	
4	Помещения пищеблока отделить от общего коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3. СП 1.13130.2020 п.5.1.2; п. 5.5.2.	01.12.2021 г.	
5	Проемы в противопожарной перегородке первого типа, отделяющие помещения пищеблока и помещения для хранения белья от общего коридора первого этажа, заполнить противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3. СП 1.13130.2020 п.5.1.2; п. 5.2.6; п. 5.5.2.	01.12.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» Марта 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись «Ромашка»)

«01» Марта 2021 г.

Заведующая МБДОУ № 23 Бекетова
Наталья Игоревна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: МЧС России (495) 400-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533149

Владелец Бекетова Наталья Игоревна

Действителен с 06.02.2024 по 05.02.2025