

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooqpn_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №85

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 23
(ОГРН1026601871120, ИНН 6633007999)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице заведующего МБДОУ Детский сад № 23 Бекетовой Натальи Игоревны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. от «31» августа 2017 года, № 85, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

05 сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

06 сентября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена внеплановая, выездная проверка Инспектором отдела надзорной деятельности И ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, старшим лейтенантом внутренней службы Исаковым Денисом Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ Детского сада №23 Бекетовой Натальей Игоревной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Из групповых ячеек расположенных на втором этаже сделать второй эвакуационный выход.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.33. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4;ст.89;ст.151.	01.09.2018г	

		СП 1.13130.2009 п.5.2.12. ст.46 Феде- рального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регу- лировании» СНИП 21- 01-97 п.6.12.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области старший лейтенант внут-
ренней службы Исаков Денис Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«06» сентября 2017г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«06» сентября 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533149

Владелец Бекетова Наталья Игоревна

Действителен с 06.02.2024 по 05.02.2025